



## RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 24.2.2023 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

Lupatunnus §	Kiinteistö Lupatyyppi Toimenpide
535-2023-504 15 Myönnetty	535-404-155-15 (SÄHKÖLÄ) Toimenpidelupa Elenian Kanavuoren sähköaseman asema-aluetta laajennetaan itään päin n. 190 m <sup>2</sup> , jonne olemme rakentamassa reaktorialtaan, jonka päälle asennetaan 1 MVAr reaktori. Reaktorialtaan mitat ovat 3635 x 2420 x 930 mm (L x S x K). Altaasta jää maanpinnalle näkyviin n. 700-800 mm, riippuen kaivuussyvyydestä. Altaan päälle asennettavan reaktorin koko on 2036 x 1253 x 1932 mm. Altaan ja reaktorin kokonaiskorkeus on n. 2700 mm. Reaktori sisältää 750 kg Nynas Lyra X tai Shell Diala S4 ZX-I muuntajaöljyä ja allas on mitoitettu 2500 kg öljymäärälle.  Laajennettavalle alueelle siirretään myös maasulkuvirranksensoinnin laitetilä, jonka koko on n. 4760 x 2450 x 2500 mm. Laitetilä asennetaan nykyisen kompensoinnin laitetilän itäpuolelle.
<b>Yhteensä</b>	<b>1 päätöstä</b>

Nivala

24.2.2023

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 25.2.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

### OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Teknisen lupajaoksen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Tekniselle lupajaokselle, os. PI 10, 85501 Nivala tai sähköpostiin kirjaamo@nivala.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 11.3.2023.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 24.2.2023 - 12.3.2023.