



## RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 2.6.2023 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

Lupatunnus §	Kiinteistö Lupatyyppi Toimenpide
535-2023-41 67 Myönnetty	535-404-24-57 (Nivapihlaja) Rakennuslupa Asuinrakennuksen rakentaminen. Autosuoja/varaston rakentaminen. Rakennetaan yksikerroksinen omakotitalo ja autotalli- varastorakennus. Molemmat rakennukset ovat puuverhoiltuja.
535-2023-42 68 Myönnetty	535-404-47-19 (METSÄLÄ) Rakennuslupa Elme-center teollisuustilassa on useita eri toimijoita. Entisen RST- Steelin tila on ollut hitsaustilana osittain ja teräsosien rakentamistilana sekä autojen lisävarusteiden asennustilana. Nyt tila muutetaan siten, että tilaan rakennetaan erillinen maalaamon maalinpumppaustila ja erillinen ruiskumaalaamotila sekä kuivatustila.  Nämä tilat palo-osastoidaan EI 60 rakentein muusta teollisuustilasta. Tiloihin lisätään tarvittavat poistumistiet ja käsisammuttimet. Savunpoistoon ei tehdä muutoksia. Tila rajataan yhdeltä seinältä siten, että seinässä oleva aukko peitetään. Rakennuksen paloluokka on P2. Muutokset tehdään vain sisätiloihin.
535-2023-524 66 Myönnetty	535-404-20-279 (Minertupa) Toimenpidelupa Asuinrakennuksessa olevan pesuhuoneen yhteyteen rakennetaan 1.3 m2 kokoinen sauna, joka sijoittuu makuuhuoneen puolelle.
<b>Yhteensä</b>	<b>3 päätöstä</b>

Nivala

2.6.2023

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 3.6.2023, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

### OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Teknisen lupajaoksen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Tekniselle lupajaokselle, os. PI 10, 85501 Nivala tai sähköpostiin kirjaamo@nivala.fi.



**Nivala**  
**Rakennustarkastaja**

**Julkipanoilmoitus**

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 17.6.2023.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 2.6.2023 - 18.6.2023.