

Viite: Tiedustelunne 14.4.2022

## **YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamatta jättäminen 110 kV voimajohdon uusimishankkeessa välillä Hitura - Vepsu**

Sitema Oy laatii esisuunnittelua Hitura-Vepsu 110 kV voimajohdosta. Skarta Energy Oy on suunnittelemassa Nivalan kaupungin alueella olevan vanhan voimajohdon Hitura-Vepsu 110 kV saneerausta. Voimajohto on tarkoitus rakentaa nykyiselle johtoalueelle, joka tulee levenemään noin 1 metrin verran ja voimajohtoreitin pituus on noin 2,6 km. Voimajohtohankkeessa käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräsputkipylväs. Hitura-Vepsu 110 kV voimajohdon vaatima maa-aluearve on 26 m leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet.

YVA-lain hankeluettelon mukaan YVA-menettelyä sovelletaan jännitetasoltaan vähintään 220 kV maanpäällisiin voimajohtoihin, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Hitura-Vepsu 110 kV voimajohto ei jännitetasonsa eikä voimajohdon pituuden puolesta sisälly YVA-asetuksen hankeluettelon hankkeisiin, joista YVA-menettely tulisi suorittaa. YVAL:n 3.2 §:n mukaan arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa sellaiseen hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, hankeluettelon hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toteaa, ettei puheena oleva 110 kV saneeraushanke ole YVAL:n edellyttämä hanke, josta olisi arvioitava vaikutukset YVAL:n mukaisessa menettelyssä, eikä ELY-keskus tule tekemään asiassa YVAL:n 3.2 §:n tarkoittamaa yksittäistapauspäätöstä.

*Tämä asiakirja on ratkaistu sähköisesti. Asian on valmistellut ja esitellyt ylitarkastaja Tuukka Pahtamaa ja ratkaissut Luonto- ja alueidenkäyttöyksikön päällikkö Eero Melantie.*

Tämä asiakirja POPELY/1118/2022 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument POPELY/1118/2022 har godkänts elektroniskt

Melantie Eero 26.04.2022 13:30

Pahtamaa Tuukka 26.04.2022 09:33