

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus  
[kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi](mailto:kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi)

## Hitura-Vepsu 110 kV voimajohto Harkintapyyntö YVA-menettelyn tarpeesta

Sitema Oy laatii esisuunnittelua Hitura-Vepsu 110kV voimajohdosta. Skarta Energy Oy on suunnittelemassa Nivalan kaupungin alueella olevan vanhan voimajohdon Hitura-Vepsu 110 kV saneerausta.

Voimajohto rakennetaan nykyiselle johtoalueelle, joka tulee levenemään noin 1 metrin verran ja voimajohtoreitin pituus on noin 2,6 km.

Voimajohtohankkeessa käytettävä pylvästyyppi on pääasiassa harustettu teräsputkipylvä. Hitura-Vepsu 110 kV voimajohdon vaatima maa-aluearve on 26 m leveä johtoaukea sekä tämän molemmin puolin 10 m leveät reunavyöhykkeet.



### *Suunniteltu voimajohtoreitti Hitura-Vepsi*

YVA-lain hankeluettelon mukaan YVA-menettelyä sovelletaan jännitetasoltaan vähintään 220 kilovoltin maanpäällisiin voimajohtoihin, joiden pituus on yli 15 kilometriä. Hitura-Vepsu 110 kV voimajohto ei jännitetasonsa puolesta kuulu YVA-asetuksen hankeluetteluun, mutta koska menettelyä voidaan soveltaa myös harkinnanvaraisesti, pyytää Sitema Oy Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta päätöstä YVA-menettelyn soveltamisesta hankkeeseen.

Hankealueen taustatiedot sekä ympäristölliset rajoitteet on esitetty tämän kirjeen liitteenä olevassa esiselvitysaineistossa.

Tarvittaessa lisätietoja voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen. Päätöksen voi toimittaa sähköpostitse [seija.paakko@sitema.fi](mailto:seija.paakko@sitema.fi).

Sitema Oy

Suunnittelu

---

Seija Pääkkö  
Maankäyttöpäällikkö  
[seija.paakko@sitema.fi](mailto:seija.paakko@sitema.fi)  
puh. 040-1370172

#### LIITTEET

Liite 1. Hitura-Vepsu\_110 kV voimajohdon esiselvitys