

**Lausunto Rahkola-Hautakangas tuulivoimapuiston valmisteluvaiheen aineisto
(Haapaveden kaupunki)**

Khall 11.09.2023 § 295
603/10.02.02/2021

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Oheisaineisto: Lausuntopyyntö Rahkola-Hautakangas
tuulivoimapuiston valmisteluvaiheen aineisto

Valmistelija

Maankäyttöpäällikkö p. 040 344 7285

Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuistoa suunnittelee Hautakangas Wind Oy (emoyhtiö OX2 Finland Oy). Puistoa suunnitellaan Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien rajalle sen molemmin puolin. Suunnitelmaan sisältyy 40 voimalaa, joista enintään 13 sijoittuisi Haapaveden kaupungin puolelle. Voimaloiden kokonaiskorkeus on 300 m, yksikköteho 10 MW ja kokonaisteho 400 MW. Hanke edistää ilmastotavoitteita. Kaavan valmisteluvaiheessa nähtäville asetetaan kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta.

Kaava laaditaan oikeusvaikutteisena ja siten, että sitä voidaan käyttää tuulivoimaloiden rakennuslupien perusteena Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 77a §:n mukaisesti.

Hanke edellyttää kokonsa johdosta ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA), joka laaditaan erillisenä prosessina. YVA-menettelyssä arvioidaan hankkeen ympäristövaikutukset YVA-lain (252/2017) ja YVA-asetuksen (277/2017) mukaisesti. YVA selvittää, voidaanko hanke toteuttaa ilman merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia. YVA – menettelyä ohjaa yhteysviranomainen ja vaikutusten arvioinnista vastaa toiminnanharjoittaja eli hankkeesta vastaava. Rahkola-Hautakankaan tuulivoimahankkeen yhteysviranomainen on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.

YVA:ssa tutkitaan ja vertaillaan neljää eri hankevaihtoehtoa:

Voimalamäärät ja kokonaiskorkeus

Vaihtoehto Oulainen Haapavesi Voimaloita yhteensä

VE 0 - - - - -

VE 1 27 kpl 250 m 13 kpl 300 m 40 kpl

VE 2 14 kpl 250 m 11 kpl 300 m 25 kpl

VE 3 27 kpl 300 m 13 kpl 300 m 40 kpl

Kaavan rinnalla etenevässä erillisessä YVA-menettelyssä on tehty selvityksiä ja arvioitu hankkeen ympäristövaikutuksia YVA-lain (252/2017) ja YVA-asetuksen (277/2017) mukaisesti.

Ympäristövaikutuksia on arvioitu kokonaisuutena (hankealue ulottuu sekä Oulaisten että Haapaveden puolelle). YVA:n yhteydessä tehtyjä selvityksiä ja vaikutustenarviointia hyödynnetään kaavan selvityksinä ja vaikutustenarviointina. Kaavaselostuksessa esitetään YVA:n yhteydessä tehtyjen selvitysten ja vaikutustenarvioinnin oleelliset tulokset.

Hankkeen käyttöön on suunniteltu rakennettavaksi sähköasema alueen keskiosaan Oulaisten rajan tuntumaan. Sähkölinja suuntautuisi sieltä lounaaseen Fingridin 400 kV Pikkarala - Alajärvi – voimajohtolinjan yhteyteen. Sähköverkkoliityntä toteutettaisiin yhdessä eteläpuolisen Haapaveden Puutionsaaren tuulivoimahankkeen kanssa. Liittymispisteenä kantaverkkoon olisi Uusnivalan sähköasema (20 km etelään). Sähkönsiirrosta on toteutettu oma YVA-menettelynsä.

Valmistelijan ehdotus

Nivalan kaupunginhallitus merkitsee valmisteluvaiheen aineiston tiedoksi. Kaupungilla ei ole huomauttamista tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineistosta.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan päätösesityksen yksimielisesti.

OTE:

haapavesi.kaupunki@haapavesi.fi 9.10.2023 mennessä,
maankäyttöpäällikkö