

Lausunto

Lupsunmutka 8

Asiointikunta Nivala	Hakemuksen vaihe Hakemus jätetty
Kiinteistötunnus 535-404-23-198	Hakemus jätetty 11.10.2023
Asiointitunnus LP-535-2023-00246	Käsittelijä (Tyhjä)
Hankkeen osoite Lupsunmutka 8	Hakija Nivalan kaupunki
Toimenpiteet Liike-, toimisto-, opetus-, päiväkot-, palvelu-, hoitolaitos- tai muun rakennuksen laajentaminen	

Lausunto

Lausunnon pyyntöpäivä 01.11.2023	Kuvaus Pelastuslausunto
Lausunnon antopäivä 01.11.2023	Lausunnon antaja Palotarkastajat Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos
Lausuntoteksti Alla olevat puutteet huomioiden puollan suunnitelmia: <ul style="list-style-type: none">- Paloluokka puuttuu rakennuslupakuvista- Alkusammutuskalusto (pikapalopostit 2kpl+käsisammuttimet 2 kpl) merkattava pohjakuvaan	

- Turva ja merkkivalaistus puutteellinen. Käytävien valot puuttuvat kokonaan. Jokaisesta tilasta on oltava 2 toisistaan riippumatonta poistumistietä.
- Palo-osastoinnit puuttuvat pohjakuvista, max 400m2. Otettava huomioon vanhaan liittyminen, jotta osastointi ei kasvata osastokokoa yli 400 m2:n
- Tieto savunpoiston toteutuksesta lupakuviin.
- Ullakon osiin jakoa ei näy kuvissa, eikä kattoluukkuja julkisivukuvissa.
- Talotikkaat puuttuvat kuvasta
- Palovaroittimet oltava verkkovirtaan kytkettäviä.
- Ilmanvaihtokoneen/-huoneen palo-osastointi huomioitava kun laitteisto palvelee useaa palo-osastoa.

Jarmo Leppänen

palotarkastaja

0447038681

Lausuntotieto	Liitteet
puollettu	0 kpl