



LAAJENNUS TIEDOT

PALOTEKNISET ASIAT

Paloluokka: P3
Käyttötarkoitus: kokoonmistila (päiväkoti)
Palokuorma: alle 600 MJ/m²

P3-paloluokan rakennuksen suurin sallittu henkilömäärä tai paikkaluku: 500, toteutuva 75 henkilöä

Käyttötarkoituksen mukainen palo-osaston enimmäisala: 400 m²

Osastoihin rakennusosien luokkavaatimukset: P3 -> EI30

Osastoivassa rakennusosassa olevat ovet, ikkunat ja luukut: EI15 (puolet rak.os. vaaditusta palonkestävyysajasta)

Pintakerrosluokat:
Sisäpinnat Seinät ja katot D-s2,d2
Ulkopinnat Ulkoseinän ulkop. D-s2,d2
Tuuletusvälin ulkop. D-s2,d2
Tuuletusvälin sisäp. ei vaatimusta

Palotekniset laitteet: verkkovirtaan kytketyt palovaroittimet, pikapaloposti

Alkusammutuskalustona käsisammuttimet 5 kpl

Savunpoisto painovoimaisesti ovien ja ikkunoiden kautta.

PINTA-ALAT

KERROSALA	610,0 m ²
KERROSALA (US250mm)	598,0 m ²
HUONEISTOALA	562,0 m ²
TILAVUUS	2600 m ³

Päiväkodin varhaiskasvatuksen opetushuoneen jälkikäinta-ajan T ohjeavo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,6 sekuntia.

K:OSA 534-404-23-198	NORTTELITILA #Kortteli/tila	TONTTI/NO #Tontti/Rn:o	RAKENNUSLUOVAN TUNNUS	JUKS.No
RAKENNUSLOMPEDE UUDISRAKENNUS	PIRUSTUS/AL PÄÄPIIRUSTUS	PIRUSTUKSEN SISÄLTÖ Pohjapiirustus 1.Kerros	MITTAKAAVAT 1:100	
RAKENNUSKOITTEEN NIMI JA OSOITE PIRTTIRANNAN PÄIVÄKOTI LUPSUNMUTKA 8 85500 NIVALA	SUUNN. ALA ARK	TYÖ No 2986	PIIR.No ARK 02	MUUTOS
ARKKITEHTITOIMISTO JORMA PALORANTA OY Keskustie 21, 84100 Nivala, Finland Puh. +358 (0)2 42009 email: jorma.paloranta@jorma.fi Läntinen Keskustie 5, 67000 Kälviä, Finland Puh. +358 (0)2 81027 Kätkötie 1, 00500 Oulu, Finland Puh. +358 (0)2 94010	PÄIVÄYS 30.11.2023	SUUNNITTELU T P	TEOSTO 2986 Pirttirannan päiväkodin teijanus pih	