



LAUSUNTO
27.12.2023

Nivalan kaupunki
rakennustarkastaja Ari Ojala

PELASTUSVIRANOMAISEN LAUSUNTO AURINKOVOIMALAN RAKENTAMISESTA

Nivalan kaupungin rakennustarkastaja on pyytänyt Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitoksen lausuntoa Callio-Hitura Solarpark Oy:n rakennuslupahakemuksesta. Lupaa haetaan aurinkovoimapuiston rakentamiseen mm. kiinteistölle 537-401-13-191 osoitteeseen Kummuntie 8, Nivala.

Pelastusviranomainen on tutustunut hakemukseen ja sen liitteenä oleviin suunnitelmiin ja pyytää huomioimaan aurinkosähköjärjestelmän rakentamista ja sähköturvallisuutta koskevien vaatimusten lisäksi Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Aurinkosähköjärjestelmien paloturvallisuus -ohjeessa (liitteenä) pelastustoiminnan mahdollistamiseen, pelastushenkilöstön työturvallisuuden huomioimiseen ja hyvän paloturvallisuuden toteutumiseen annetun ohjeistuksen. Kyseisessä hankkeessa lupaharkinnassa pyydetään kiinnittämään erityisesti huomiota koko alueen ja paneelienttien saavutettavuuteen sekä käyttökelpoisen sammutusveden saatavuuteen.

Kohteen pelastussuunnitelma tulee toimittaa pelastusviranomaiselle osoitteella pelastuslaitos.palotarkastaja@pohde.fi.
Peruste: Pell 15 §

Tämä lausunto on pelastusviranomaisen antama asiantuntijalausunto rakennushankkeeseen. Kyseessä ei ole viranomaispäätös. Kaikki rakentamiseen liittyvät päätökset tekee rakennusvalvonta.

POHJOIS-POHJANMAAN PELASTUSLAITOS



Saila Kauppinen
johtava palotarkastaja