



23.01.2024

Pöytäkirjanro

104 212

Vastaanottaja

rakennusvalvonta

Kohde

LP-535-2024-00014

Asematie 14
85500 NIVALA

Lausunto

Pyydettyä lausuntona kohteen LP-535-2024-00014 suunnitelmista totean seuraavaa:

- Rakennuksen palokuormaryhmä 600-1200MJ/m² -> savunpoiston mitoitus asetuksen taulukosta 1,5%, lisättävä luokkuja.

- Laajennus ja olemassaoleva rakennus ovat eri palo-osastoa käyttötapansa takia. Suunnitelmissa rakennukset ovat liian lähellä toisiaan ilman palo-osastointia. Väliä kasvatettava 8m tai pääty osastoitava EI30 rakentein.

- Asetuksen mukaan yksi uloskäytävä oltava 1200mm leveä. Suunnitelmissa ei ole tämän levyistä ovea.

Huomautukset korjattuna puollan suunnitelmia.

vs Johtava palotarkastaja
Jarmo Leppänen