



Vastaanottaja	Kohde
Lupapiste.fi	53540100080064 Uusikoulu1 Antteroisenuja 2

Uuden koulun rakentaminen

Nykyinen koulu puretaan ja paikalle rakennetaan uusi koulu. Rakennuksen paloluokka on P3, yksi kerroksinen, kerrosala 1090m². Rakennus varustetaan sähköverkkoon kytkettävillä palovaroittimilla, savunpoistoluukuilla sekä tavanomaisella alkusammutuskalustolla.

Lausunto:

- Asempiirustukseen on merkittävä pääsy pihamaalle sekä pelastustie. (Pelastuslaki 379/2011 11§)
- Rakennus tulee varustaa valaistuilla poistumisopasteilla sekä ns. turvavaloilla. (Pelastuslaki 379/2011 10§, Sisäasianministeriön asetus 805/2015)
- tehtävä erillinen turva- ja merkkivalo suunnitelma.
- Toiminnanharjoittajan tulee tehdä pelastussuunnitelma ennen rakennuksen käyttöönottoa. (Pelastuslaki 379/2011 15§)

Pelastusviranomaisen suositukset:

Luokista järjestetään varatie esim. avattavan ikkunan kautta.

Aulojen 107 ja 123 välissä oleva palo-ovi varustetaan suljinlaitteistolla joka automaattisesti sulkee oven tulipalon sattuessa.

Palotarkastaja
Matti Jurmu