



PALOTEKNINEN SELVITYS:
 RAKENNUS ON 1-KERROKINEN KOULURAKENNUS. KOKOONTUMISRAKENNUS.
 LISÄKSI ULLAKOLLA SIJAITSEE IV-KONEHUONE. RAKENNUKSEN KORKEUS ON RAKENNUS ON
 PALOLUOKKAA P3
 PALOKUORMARYHMÄ ALLE 600 MJ/m².
 RAKENNUKSEN SUURIN SALLITTU HENKILÖMÄÄRÄ 500,
 TOTEUTUMA 100 OPPILASTA JA 8 OPETTAJAA SEKÄ KEITTIÖ JA SIIVOUS, YHT 111 HENKILÖÄ.
 KÄYTTÖTARKOITUKSEN MUKAINEN PALO-OSASTON ENIMMÄISALA 400 M², RAKENNUS
 OSASTOIDAAN 400 M² OSASTOIHIN. LISÄKSI ULLAKON IV-KONEHUONE
 ON OMA OSASTONSA. ULLAKKO JA ALAPOHJAN RYÖMINTÄTILA JAETAAN OSASTOIHIN
 ALAPUOLISTEN OSASTOJEN MUKAAN.
 OSASTOINTI ULOTTUU RYÖMINTÄTILASTA VESIKATTEESEEN SAAKKA.
 OSASTOIVIEN RAKENNUKSEN LUOKKAVAATIMUKET P3 PALOLUOKASSA=> EI30
 OSASTOIVASSA RAKENNUKSEN OLEVAT OVET, IKKUNAT JA LUUKUT EI15 (PUOLET
 RAKENNUKSELLE VAADITUSTA PALONKESTÄVYYSAJASTA)

ULLAKOT JA YLÄPOHJAN ONTELOT SEKÄ RYÖMINTÄTILA JAETAAN ENINTÄÄN 400 M² OSIIN 1.
 KERROKSEN OSASTOJEN
 MUKAISESTI.

PINTAKERROSLUOKAT:
 VAATIMUKSET SISÄPUOLISILLE PINNOILLE
 -SEINÄT JA KATOT D-s2,d2
 -LATTIAT Ei vaatimuksia
 -TEKNISEN HUOLLON TILOISSA SEINÄT JA KATOT D-s2,d2, LATTIAT D_{FL}-s1
 -ULOSKÄYTVÄISSÄ SEINÄT JA KATOT B-s1, d0, LATTIAT D_{FL}-s1
 -VAATIMUKSET ULKOSEINILLE
 ULKOSEINÄN ULKOPINTA, D-s2,d2
 TUULETUSVÄLIN ULKOPINTA, D-s2,d2
 TUULETUSVÄLIN SISÄPINTA, EI VAATIMUSTA

PALOTEKNISET LAITTEET:
 VERKKOVIRTAAN KYTKETYT PALOVAIROITTIMET, PIKAPALOPOSTIT
 ALKUSAMMUTUSKALUSTONA KÄSISAMMUTTIMET 5 KPL
 SEKÄ SAMMUTUSPEITE OPETTAJANHUONEESSA
 KEITTIÖTILASSA JA JAKELUKEITTIÖSSÄ

SAVUNPOISTO PAINOVOIMAINEN OVIEEN JA IKKUNOJEN KAUTTA.

Opetustilan jälkikäiunta-ajan T ohjearvo on välillä 0,5–0,7 sekuntia ja puheensirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,7.
 Ruokailu- tai liikuntatilan jälkikäiunta-ajan T ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 1,2 sekuntia ja puheensirtoindeksin STI ohjearvo on suurempi tai yhtä suuri kuin 0,6.
 Toimistohuoneen jälkikäiunta-ajan ohjearvo on pienempi tai yhtä suuri kuin 0,8 sekuntia.

▲ B

▲ C

Revisio	ID	Muutos	Muuttaja	Lähetysarjan päiväys

Kaupunginosa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/Rnro	Viranomaisen merkintöjä
Järvikylä			
Rakennuksen numero/Rakennustunnus			
963			
Rakennustoimenpide			Piirustuslaji
Uudisrakennus			PÄÄPIIRUSTUKSET
			Juokseva nro
			68
Rakennuskohde			Piirustuksen sisältö
Järvikylän koulu			IV-konehuone
Antteroisenkuj 2A,			Mittakaava
85500 NIVALA			1:100
Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero			Työnumero
Arkkitehtitoimisto HML Oy			Piirustuksen ID
Riihikatu 6 90140 Oulu			Päivämäärä
+358405411164	963	302	18.3.2024
Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys			Suunnitteluala
			Tiedoston nimi
	AR		963 Jarvikylan_koulu AKT3
Jukka Lahtinen arkkitehti Pääsuunnittelija 19.3.2024			