



## RAKENNUSTARKASTAJA ON TEHNYT 2.10.2024 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

Lupatunnus §	Kiinteistö Lupatyyppi Toimenpide
535-2024-58 97 Myönnetty	<p>535-404-11-55 (Akkula) Rakennuslupa</p> <p>Tarkoituksena on asentaa energian varastointiin tarkoitettu valmis teräskontti - NW JBox. Kontissa on akustotila ja siihen liittyvät muunto- ja muuntajatilat sekä kytkentätila. Kontin mitat ovat: leveys 2,44 m, pituus 12,20 m ja korkeus 2,90 m. Kerrosala on 22,5 neliometriä ja kokonaisala on 29 neliometriä ja tilavuus 83 kuutiometriä. Kontin seinät ja ovet ovat väriltään kvartsin harmaat, RAL 7039. Kontti asennetaan 0,3 metrin korkeuteen pintamaasta betonipalkki, betonipilarelementti- tai ruuvipaaluperustusten varaan. Perustamistapa maaperän mukaan.</p> <p>Paloturvallisuudesta on huolehdittu asentamalla akkuosastoon mahdollisen palon alun tukahduttava kaasusammutusjärjestelmä sekä sprinklerijärjestelmä. Kontissa on sammutusjätevesienkeräilyjärjestelmä, johon muodostuvat sammutusjätevedet saadaan hallitusti kerättyä.</p> <p>Mikäli kontti tarvitsee purkaa, ei purkamisesta aiheudu rakennusperäistä tai sähkö- ja elektroniikkajätettä vaan kontti laitteistoineen noudetaan kiinteistöltä kokonaisuutena pois. Kontti on siirrettävä.</p>
535-2024-59 98 Myönnetty	<p>535-404-11-56 (Akkula 2) Rakennuslupa</p> <p>Tarkoituksena on asentaa energian varastointiin tarkoitettu valmis teräskontti - NW JBox. Kontissa on akustotila ja siihen liittyvät muunto- ja muuntajatilat sekä kytkentätila. Kontin mitat ovat: leveys 2,44 m, pituus 12,20 m ja korkeus 2,90 m. Kerrosala on 22,5 neliometriä ja kokonaisala on 29 neliometriä ja tilavuus 83 kuutiometriä. Kontin seinät ja ovet ovat väriltään kvartsin harmaat, RAL 7039. Kontti asennetaan 0,3 metrin korkeuteen pintamaasta betonipalkki, betonipilarelementti- tai ruuvipaaluperustusten varaan. Perustamistapa maaperän mukaan.</p> <p>Paloturvallisuudesta on huolehdittu asentamalla akkuosastoon mahdollisen palon alun tukahduttava kaasusammutusjärjestelmä sekä sprinklerijärjestelmä. Kontissa on sammutusjätevesienkeräilyjärjestelmä, johon muodostuvat sammutusjätevedet saadaan hallitusti kerättyä.</p> <p>Mikäli kontti tarvitsee purkaa, ei purkamisesta aiheudu rakennusperäistä tai sähkö- ja elektroniikkajätettä vaan kontti laitteistoineen noudetaan kiinteistöltä kokonaisuutena pois. Kontti on siirrettävä.</p>



Lupatunnus §	Kiinteistö Lupatyyppi Toimenpide
535-2024-538 96 Myönnetty	535-408-55-1 (HAUKKALA) Toimenpidelupa Lietesäiliön rakentaminen. Lietealtaan rakentaminen
<b>Yhteensä</b>	<b>3 päätöstä</b>

Nivala

2.10.2024

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 3.10.2024, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

#### OIKAISUVAATIMUS

Päätökseen tyytymättömällä on oikeus saada asia Teknisen lupajaoksen käsiteltäväksi.

Oikaisuvaatimusaika: 14 päivää

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti Tekniselle lupajaokselle, os. PI 10, 85501 Nivala tai sähköpostiin kirjaamo@nivala.fi.

Oikaisuvaatimuksen tekoaika päättyy 17.10.2024.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 2.10.2024 - 18.10.2024.