



LUPAJAOS ON TEHNYT 31.3.2025 SEURAAVAT PÄÄTÖKSET

Lupatunnus §	Kiinteistö Lupatyyppi Toimenpide
535-2025-26 19 Myönnetty	535-404-5-67 (KESKITALO) Rakennuslupa Yhdyskuntatekniikan rakennus Alueelle on tarkoitus rakentaa 40 MW akkuenergiavarasto, sen oheislaitteet, kaapeloinnit ja huoltotiet. Alueelle sijoittautuu kaksi hallirakennusta, joiden sisällä akkumoduulit ovat. Hallirakennuksen lisäksi akkuenergiavarasto alueelle sijoittuu muita komponentteja. Nämä ovat puistomuuntaja, 6 tehoelektroniikkayksikköä ja 6 öljytäytteistä muuntajaa. Alue aidataan. Energiavarasto liittyy Urakkanevan tuulivoimapuiston sähköasemaan 33 kV maakaapeilla. Akkueenergiavaraston laitteistotoimittajan ja loppukapasiteetin määrittely tehdään investointipäätöksen jälkeen. Rakennuslupavaiheessa tämä ei ole mahdollista, koska kohteelle ei voida tehdä investointipäätöstä ja verkkoliityntäsopimusta ilman rakennuslupaa. Tarkempi paloturvallisuussuunnitelma toimitetaan viranomaiselle laitteistotoimittajan ja loppukapasiteetin määrittelyn jälkeen erikseen, kuitenkin ennen rakentamisen aloittamista. Rakennuslupaa haetaan ehdollisena palosuojaus suunnitelmien osalta. Rakennuslupahakemuksessa on liitteenä tiedot yhden mahdollisen laitteistotoimittajan paloturvallisuusratkaisuista. Hanke suunnitellaan vesiliittymällä tai vaihtoehtoisesti muulla tarkoitukseen riittävällä ratkaisulla.

Yhteensä 1 päätöstä

Nivala

6.5.2025

Päätökset annetaan julkipanon jälkeen 7.5.2025, jolloin sen katsotaan tulevan kaikkien asianomaisten tietoon. Päätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä rakennusvalvonnassa.

VALITUSVIRANOMAINEN: Pohjois-Suomen hallinto-oikeus

Valitusaike: 30 päivää

Tämä päätös on annettu julkipanon jälkeen 7.5.2025.

Valituksen tekoaika päättyy 6.6.2025.

Tämä ilmoitus on ollut ilmoitustaululla 6.5.2025 – 7.6.2025.